

Primjena dizalice topline zrak-voda u niskoenergetski koncipiranom stambenom objektu

Vugrač, Luka

Undergraduate thesis / Završni rad

2020

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **Polytechnic of Međimurje in Čakovec / Međimursko veleučilište u Čakovcu**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:110:121950>

Rights / Prava: [In copyright](#) / [Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-07-14**



Repository / Repozitorij:

[Polytechnic of Međimurje in Čakovec Repository - Polytechnic of Međimurje Undergraduate and Graduate Theses Repository](#)



MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU
ODRŽIVI RAZVOJ

LUKA VUGRAČ

PRIMJENA DIZALICE TOPLINE ZRAK-VODA U
NISKOENERGETSKI KONCIPIRANOM STAMBENOM OBJEKTU

ZAVRŠNI RAD

ČAKOVEC, 2020.

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU
ODRŽIVI RAZVOJ

LUKA VUGRAČ

PRIMJENA DIZALICE TOPLINE ZRAK-VODA U
NISKOENERGETSKI KONCIPIRANOM STAMBENOM OBJEKTU

THE APPLICATION OF AIR TO WATER HEAT PUMP IN A LOW
ENERGY CONCEPT RESIDENTIAL HOUSE

ZAVRŠNI RAD

Mentor:

Marijan Horvat, dipl. ing. str., pred.

ČAKOVEC, 2020.

Izjava

Ja, Luka Vugrač, izjavljujem da sam ovaj rad samostalno izradio koristeći navedenu literaturu i znanje stečeno tijekom studija.

Zahvala

Zahvaljujem mentoru i predavaču Marijanu Horvatu na podršci i savjetima tijekom pisanja ovog rada. Također zahvaljujem tvrtki Domet d.o.o. iz Preloga i tvrtki KGV projekt d.o.o. iz Čakovca na svim projektnim materijalima koji su mi bili ustupljeni na korištenje u svrhu pisanja ovoga rada.

Zahvaljujem i svojoj obitelji koja mi je bila konstantna podrška tijekom svih godina studiranja i prilikom pisanja ovoga rada.

Luka Vugrač

Popis oznaka

OZNAKA	JEDINICA	OPIS
Q_{GR}	W	Toplinski tok
Φ_T	W	Potrebni toplinski učin grijanja
Φ_V	W	Transmisijski toplinski gubitci
Φ_{Vv}	W	Ventilacijski toplinski gubitci
Q_n	W	Ukupna potrebna toplinska energija
Q_p	kWh	Toplinska energija plina potrebna za pripremu potrošne tople vode
Q_w	kWh	Toplinska energija potrebna za pripremu potrošne tople vode u promatranom periodu
H_T	W/K	Koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka
Φ_{Vi}	W/K	Koeficijent ventilacijskih toplinskih gubitaka
U	W/(m ² K)	Koeficijent prolaza topline
ΔU_{WB}	W/(m ² K)	Dodatak za toplinske mostove
T_u	°C	Unutarnja projektirana temperatura prostora
t_{TW}	°C	Temperatura tople vode
t_{HW}	°C	Temperatura hladne vode
Θ_e	°C	Vanjska projektirana temperatura
T_S	°C	Temperatura tople vode u spremniku
ρ	Kg/m ³	Gustoća vode
ρ_z	Kg/m ³	Gustoća zraka
V_p	m ³	Volumen prostora izračuna
A	m ²	Površina plohe prostorije
I_z	h ⁻¹	Potrebni broj izmjena zraka
V_{Smin}	L	Minimalni volumen spremnika
V_P	L	Dnevna potrošnja tople vode
V	L	Volumen spremnika
V.T.	Kn	Viša tarifa
N.T.	Kn	Niža tarifa
fk	-	Temperaturni korekcijski faktor

COP

-

Koeficient účinkovosti dizalice topline

Sažetak

U današnje vrijeme često se pojavljuju pitanja ekonomske isplativosti i ekološke prihvatljivosti, pa tako i kod gradnje kuća. Jedan od bitnih aspekata gradnje je učinkovitost objekta. Glavni cilj ovog rada bit će prikazati na koji način smanjiti troškove održavanja i režija bez ugrožavanja komfora korisnika.

Završni rad detaljno opisuje princip rada dizalice topline na sistemu zrak-voda koji obuhvaća vanjsku i unutarnju jedinicu te gdje vanjski zrak koristimo za grijanje, a usporedit ćemo ga s drugim oblicima dizalice toplina kao što su voda-voda i zemlja-voda. Na primjeru obiteljske kuće u nizu u Čehovcu gdje je ugrađena dizalica topline zrak-voda, analizirat ćemo i predstaviti postojeće primjere uštede, a analiza će se temeljiti na ekonomskoj i ekološkoj razini. Analiza će nadalje poslužiti kao temelj obrazloženju odabira koncepta izvedbe u sustavu dizalice topline te pojašnjenju zašto se koristi zrak-voda, a ne drugi oblik dizalice topline. Izvršit će se ukupna energetska analiza potrošnje energije temeljena na stvarnim vrijednostima potrošnje kroz period od jedne godine. Prethodni će se rezultati usporediti s onima iz analize te će se izvesti zaključak i popratna analiza zagrijavanja istog objekta sa zemnim plinom kako bi se dobila realna usporedba stvarnih troškova i prikazale moguće uštede.

Ključne riječi: *dizalica topline, pasivni kolektor zraka, energetska učinkovitost, ekološka prihvatljivost, niskoenergetske kuće, toplinski gubitci, ekonomska analiza, obnovljivi izvori energije*

Sadržaj

1. Uvod	1
2. Koncept niskoenergetske kuće u Čehovcu – građevinski dio	2
2.1. Koncept i tlocrt kuće.....	2
2.2. Građevinski čimbenici i fizikalna svojstva kuće	3
3. Proračun gubitaka topline.....	10
3.1. Transmisijski toplinski gubitci	10
3.2 Proračun transmisijskih gubitaka po prostorijama	13
3.3. Proračun ventilacijskih toplinskih gubitaka	14
4. Pasivni kolektor zraka i rekuperacija objekta.....	17
4.1. Dimenzioniranje pasivnog kolektora zemlja-zrak.....	17
4.2. Dimenzioniranje rekuperatora	21
5. Dizalica topline zrak-voda.....	24
5.1. Odabir dizalice topline prema toplinskim gubicima.....	24
5.2. Odabir spremnika PTV-e.....	26
5.3. Grijanje i hlađenje prostora	27
5.4. Proračun podnog grijanja.....	31
5.5. Automatska regulacija objekta	34
6. Proračunska isplativost dizalice topline	36
6.1. Proračun o toplinskom opterećenju kroz mjesece	36
6.2. Potrošnja emitirane energije dizalice topline.....	40
6.3. Analiza ekološke prihvatljivosti dizalice topline.....	41
6.4. Proračun o potrošnji električne energije sa stvarnim podacima	43
6.5. Dizalice topline u uredbi za štednju energije.....	44
7. Zaključak	46
Literatura	47

Prilozi	48
---------------	----


1. Uvod

Prvi koncept toplinske pumpe ili dizalice topline nastao je 1852. godine, ali je tek 90 godina kasnije američki izumitelj Roberta C. Webber usavršio koncept nakon što se opekao na izlazne cijevi rashladnog sustava zamrzivača [1]. Tako su 1940-ih godina dizalice topline postale vrlo popularne zbog svoje učinkovitosti, dok su vrhunac doživjele u sedamdesetim godinama kada se počela buditi svijest o očuvanju potrošivih izvora energije zbog naftne krize koja je uzrokovala veliku recesiju u industrijskim zemljama, pa se tako baš zbog te krize nafta zamijenila alternativnim gorivima kao što su biodizel i ostali alternativni izvori energije. To je dovelo i do bitne promjene u načinu razmišljanja ljudi kao korisnika energije jer su shvatili ograničenost resursa na zemlji [2]. Webber je također odlučio koristiti toplinu tla pomoću bakrenih cijevi napunjenih freonom koji je transportirao toplinu kroz cijevi, te je koristio ventilator kao generator zraka i na taj način je riješio problem grijanja u svome domu.

Danas dizalice topline koristimo za grijanje i hlađenje prostora tako da crpimo toplinsku energiju iz izvora topline i prenosimo je do potrošača. Dizalice topline su osmišljene da prenose toplinsku energiju suprotno od smjera spontanog toplinskog toka uzimajući toplinu iz hladnog okoliša i prenoseći ju u toplije okruženje koristeći energiju koja je potrebna za uspješno funkcioniranje ovoga procesa. Toplina se crpi iz zemlje, vode ili zraka koji su još uvijek besplatni resursi i spadaju pod obnovljive izvore energije, a prenosi se u sustave za centralno grijanje ili za pripremu potrošne tople vode. Teoretski princip rada dizalice topline zasniva se na lijevokretnom Carnotovom kružnom procesu koji se sastoji od dva izotermna i dva adijabatska procesa, a pomoću tog procesa toplinu u stroju pretvaramo u rad i pri tome se koristi rashladni medij (freon) [1].

Proces dizalice topline identičan je radu kućnog hladnjaka, samo što hladnjak oduzima toplinu namirnicama i predaje je u okoliš, dok dizalica topline koristi obrnuti proces.

prizemlju, dok je tavanski prostor prazan te nudi mogućnost nadogradnje kata u budućnosti (slika 2.). Kuće su povezane natkrivenim parkingom, gdje svaka kuća ima dodijeljeno zasebno parkirno mjesto. Uz spomenute prostorije i parking, svaka kuća ima i svoju natkrivenu terasu te okućnicu od 350 metara kvadratnih oko kuće A i okućnicu od 500 metara kvadratnih oko kuće B.



Slika 2. Tlocrt prizemlja za dvojni kuću A i B [3]

Objekti su kuće konstruirane u pravokutnom obliku od 15x8,5 metara. Dvorišta obaju objekata smještena su na zapadnoj strani čestice, dok je ulaz smješten na istočnoj strani objekta s koje se privatnim putem dolazi do ulaza u oba objekta. Kuća A ima otvore za svjetlost na jugu, zapadu i istoku, dok kuća B ima otvore za svjetlost na sjeveru, zapadu i istoku.


2.2. Građevinski čimbenici i fizikalna svojstva kuće

U početku gradnje kuće potrebno je definirati građevinsku fiziku objekta koja nam odgovara na važna pitanja kao što su zaštita klime, energetska učinkovitost, očuvanje resursa i održivost. Građevinska fizika obuhvaća izolaciju, toplinski proračun, analizu toplinskih mostova, troškove energije, klimatizacijsku tehniku, sustave za opskrbu električnom strujom, iskorištavanje sunčeve energije, korištenje toplina iz okoliša, zvučnu izolaciju, prostornu i psihoakustiku, tehničku akustiku, zaštitu od vlage, svjetlo i korištenje dnevnog svjetla, kao i zaštitu od požara [4].

U ovom projektu posebna se pažnja posvećuje obnovljivim izvorima energije kao i kod nas nekonvencionalnim načinima gradnje pomoću ploča od usmjerenih vlakana (OSB ploča) koje se koriste u gradnji vanjskih zidova i stropova.

Za pravilan uvid u toplinsku kvalitetu građevine moramo analizirati omotač zgrade koji čine različite obodne konstrukcije i elementi (slika 3.). Obodne konstrukcije se dijele na neprozirne i prozirne, a razlike su među njima velike jer su izvedene od drugačijih materijala. Sama kvaliteta omotača ovisi o klimatskim i tehničko-tehnološkim elementima kao i godini izgradnje objekta koja uvelike uvjetuje materijale korištene u izgradnji.

PRESJEK A-A



Slika 3. Presjek kuće s njegovim obodnim konstrukcijama [3]


Na toplinsku kvalitetu prozirnih obodnih konstrukcija najviše utječe broj staklenih ploha, njihova debljina i broj slojeva između prozirnih materijala, materijal od kojeg je napravljen okvir, način spajanja elemenata okvira i prijanjanje pokretnih elemenata uz fiksne elemente ili dobro brtvljenje.

Koeficijent prolaza topline kod staklenih ploha ovisan je o kvaliteti prozora. Na primjer, jednoslojni prozori imaju prolaz topline $6,0\text{W}/\text{m}^2\text{K}$, dok noviji troslojni prozori imaju prolaz topline $0,7\text{W}/\text{m}^2\text{K}$. Na taj način možemo smanjiti transmisijske gubitke topline, dok o kvaliteti materijala i spojevima okvira ovise ventilacijski gubitci koji mogu prouzročiti nepoželjne gubitke od 30% ukupnih gubitaka kroz omotač zgrade ukoliko su nekvalitetni [4].

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama propisuje najveće dopuštene koeficijente prolaza topline „U“ za obodne konstrukcije prema njihovom položaju u zgradi [13]:

- Vanjski zidovi, zidovi prema garaži, tavanu,
- Zidovi prema negrijanom stubištu,
- Zidovi prema tlu,
- Podovi na tlu,
- Stropovi između stanova ili različitih grijanih funkcionalnih cjelina,
- Stropovi prema tavanu,
- Stropovi prema negrijanom podrumu,
- Ravni i kosi krovovi iznad grijanih prostora,
- Stropovi iznad vanjskog prostora i iznad garaža.

Debljina vanjskih zidova je ukupno 43,33cm (slika 4.), a zidovi se sastoje od dvostrukih gipskartonskih ploča, izolacije od mineralne vune, poluetilenskih folija te ploča od usmjerenih vlakana i žbuke (tablica 1.).



Slika 4. Presjek zida obiteljske kuće u Čehovcu [3]

Tablica 1. Slojevi vanjskoga zida

Materijal	debljina d (cm)	spec. topl. cp (J/kgK)	gustoća ρ (kg/m ³)	topl. prov. λ (W/mK)	dif. otpor. Sd (m)
Gipskartonske ploče	1,25	900	900	0,25	0,1
Gipskartonske ploče	1,25	900	900	0,25	0,1
Mineralna vuna (MW)	8	1030	30	0,04	0,1
Polietilen 0,25 mm	0,03	1250	1000	0,19	100
Ploče od usmjerenih vlakana (OSB)	1,2	1700	650	0,13	0,6
Mineralna vuna (MW)	20	1030	30	0,04	0,24
Ploče od usmjerenih vlakana (OSB)	1,2	1700	650	0,13	0,6
Mineralna vuna (MW)	10	1030	30	0,04	0,12
Silikatna žbuka (1800)	0,4	1000	1800	0,9	0,28
Ukupno:	43,33				102,14

Izvor: [3]

Podovi su napravljeni na podlozi od armiranog betona koja leži na 30cm posteljice od pijeska, šljunka i tucanika, a iznad se nalazi 14cm EPS ploča, estrih i završne podne obloge koje su u ovom slučaju parket i keramika (tablica 2.).

Strop je napravljen od gipskartonskih ploča, polietilenske folije i mineralne vune debljine 29mm.

Koeficijent prolaska topline:

Toplinski otpor homogenih slojeva: $R_t = R_{si} + \sum d_i / \lambda_i + R_{se} = 10,000 \text{ m}^2\text{K/W}$

Koeficijent prolaska topline: $U = 1 / (R_t + R_u) = 0,100 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za građevni dio: $U_{\max} = 0,35 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tablica 2: Slojevi poda obiteljske kuće u Čehovcu

Materijal	debljina d (cm)	spec. topl. cp (J/kgK)	gustoća ρ (kg/m ³)	topl. prov. λ (W/mK)	dif. otpor. Sd (m)
Keramičke pločice	1	840	2300	1,3	2
Cementni estrih (2000)	5	1100	2000	1,6	2,5
Polietilen 0,25 mm	0,03	1250	1000	0,19	100
Ekspandirani polistiren	14	1450	15	0,035	8,4
Polimerna hidroizolacijska traka na bazi PVC-P	1	1000	1200	0,14	1000
Armirani beton (2500)	10	1000	2500	2,6	13
Pijesak, šljunak, tucanik (drobljenac)	30	1000	1700	0,81	0,9
Ukupno:	61,03				1.126,80

Izvor: [3]

Koeficijent prolaska topline:Toplinski otpor homogenih slojeva: $R_t = R_{si} + \sum d_i / \lambda_i + R_{se} = 4,651 \text{ m}^2\text{K/W}$ Koeficijent prolaska topline: $U = 1/(R_t + R_u) = 0,215 \text{ W/m}^2\text{K}$ Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za građevni dio: $U_{\max} = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$

Koeficijent prolaska topline (U) je količina topline koju građevni element gubi u 1 sekundi po m² površine, kod razlike temperature od 1 K, izraženo u W/m²K. Koeficijent U je bitna karakteristika vanjskog elementa konstrukcije i igra veliku ulogu u analizi ukupnih toplinskih gubitaka (kWh/m²), a time i potrošnji energije za grijanje. Što je koeficijent prolaska topline manji, to je toplinska zaštita zgrade bolja [6]:

$$\Phi = A \cdot U \cdot (T_1 - T_2) \quad [1]$$

Gdje je:

Φ – toplinski tok (W),

U – koeficijent prolaska topline (W/m²K),

T1 – viša temperatura s jedne strane strukture (K),

T2 – niža temperatura s druge strane strukture (K),

A – površina kroz koju toplina prolazi (m²).

Meteorološki parametri su zadani prema postaji Varaždin.

Tablica 3. Meteorološki podaci po gradovima

Mjesec	Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka Θ_e (°C)	Srednja vanjska vlaga (%)
siječanj	-1,3	83,9
veljača	1,3	79,6
ožujak	5,4	73,8
travanj	10,3	69,2
svibanj	15,1	70,1
lipanj	18,3	71,7
srpanj	19,8	72,3
kolovoz	18,9	76,2
rujan	15,4	79,4
listopad	10,1	81,3
studeni	4,9	83,4
prosinac	0,5	84,8

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod [5]

Unutarnja projektna temperatura grijanja: Θ_{int} , set, H = 20°C

Broj izmjena zraka: $n = 0,5$ (h^{-1})

Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade:

$\Theta_{e,mj,min} = -1,3^\circ\text{C}$

Srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade

$\Theta_{e,mj,max} = 19,8^\circ\text{C}$

Vrsta i način korištenja obnovljivih izvora energije u slučaju spomenute kuće je toplina iz okoliša, a način grijanja je etažni.

Vanjski zidovi, zidovi prema garaži, tavanu, $U_{max} = 0,35 \text{ W/m}^2\text{K}$

- VANJSKI ZID A, $U = 0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$

Građevni dio: 1 – vanjski zidovi, zidovi prema garaži, tavanu

Toplinski otpor homogenih slojeva: $R_t = R_{si} + \sum d_i / \lambda_i + R_{se} = 10,000 \text{ m}^2\text{K/W}$

Koeficijent prolaska topline: $U = 1 / (R_t + R_u) = 0,100 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za građevni dio: $U_{max} = 0,35 \text{ W/m}^2\text{K}$

- VANJSKI ZID B, $U = 0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$

Građevni dio: 1 – vanjski zidovi, zidovi prema garaži, tavanu

Toplinski otpor homogenih slojeva: $R_t = R_{si} + \sum d_i / \lambda_i + R_{se} = 6,289 \text{ m}^2\text{K/W}$

Koeficijent prolaska topline: $U = 1 / (R_t + R_u) = 0,159 \text{ W/m}^2\text{K}$

Ravni i kosi krov iznad grijanog prostora, stropovi prema tavanu, $U_{max} =$

0,30W/m²K

Toplinski otpor homogenih slojeva: $R_t = R_{si} + \sum d_i / \lambda_i + R_{se} = 7,463 \text{m}^2\text{K/W}$

Koeficijent prolaska topline: $U = 1 / (R_t + R_u) = 0,134 \text{W/m}^2\text{K}$

Zidovi prema tlu, podovi na tlu, $U_{\max} = 0,50 \text{W/m}^2\text{K}$

Toplinski otpor homogenih slojeva: $R_t = R_{si} + \sum d_i / \lambda_i + R_{se} = 4,651 \text{m}^2\text{K/W}$

Koeficijent prolaska topline: $U = 1 / (R_t + R_u) = 0,215 \text{W/m}^2\text{K}$

Prozori, balkonska vrata, krovni prozori, prozirni elementi pročelja, $U_{\max} = 1,80 \text{W/m}^2\text{K}$

Koeficijent prolaska topline okvira (uključujući toplinske mostove između okvira i stakla): $U_{okv} = 1,88 \text{W/m}^2\text{K}$

Koeficijent prolaska topline stakla: $U_{st} = 1,10 \text{W/m}^2\text{K}$

Udio površine okvira u površini otvora: $F_f = 0,80$

Ukupni koeficijent prolaska topline: $U = 1,25 \text{W/m}^2\text{K}$

Vanjska vrata, vrata prema negrijanom stubištu, s neprozirnim vratnim krilom, $U_{\max} = 2,90 \text{W/m}^2\text{K}$

Koeficijent prolaska topline: $U = 2,90 \text{W/m}^2\text{K}$

Dozvoljeni koeficijent prolaska topline za građevni dio: $U_{\max} = 2,90 \text{W/m}^2\text{K}$

3. Proračun gubitaka topline

Termodinamički proračun gubitaka topline, pojedinačno ili za sve prostorije unutar objekta ukupno, izvodi se pojednostavljenim postupkom prema europskoj normi EN 12831 (HRN EN 12831: 2004 Postupci za proračun normiranog toplinskog opterećenja, Hrvatski zavod za norme). Za izračun gubitaka topline moramo uzeti u obzir transmisivne toplinske gubitke (Φ_T) i ventilacijske toplinske gubitke (Φ_V). U transmisivne toplinske gubitke spadaju: prolaz topline, toplinski gubici kroz vanjske plohe prostorija prema okolini, tlu i okolnim prostorijama, dok ventilacijskim toplinskim gubicima smatramo gubitke koji nastaju prirodnom ventilacijom strujanja zraka kroz ovojnicu objekta i kroz njihove prostorije. Iz toga možemo izvesti formulu za ukupni potrebni toplinski učin grijanja promatranog prostora koji je označen kao Q_{GR} :

$$Q_{GR} = \Phi_T + \Phi_V [W] \quad [2]$$

Gdje je:

Q_{GR} - potrebni toplinski učin grijanja, W,

Φ_T - transmisivni toplinski gubici, W,

Φ_V - ventilacijski toplinski gubici, W.

Gubici topline grijanja i proračun gubitka topline dijele se na transmisivne toplinske gubitke, ventilacijske toplinske gubitke te na ukupne gubitke topline. Vezano uz to u nastavku je predstavljen svaki zasebni dio građevine i njegov izračun [14].

3.1. Transmisivni toplinski gubici

Transmisivnim toplinskim gubicima smatramo provođenje topline kroz okolne plohe prema okolici i tlu te okolnim prostorima s različitim opterećenjem.

Prema EN HRN ISO 12831 transmisivni gubici (Φ_T) iskazuju se formulom:

$$\Phi_T = H_T \cdot (Q_{int} - Q_e) [W] \quad [3]$$

Gdje je:

H_T - koeficijent transmisivnih toplinskih gubitaka, [W/K],

Q_{int} - unutarnja projektana temperatura u prostoriji, [°C],

Q_e - vanjska projektana (okolna) temperatura, [°C].

Za određivanje vanjske projektne (okolne) temperature koristimo se postojećim iskustvenim podacima koje možemo pročitati iz tablice u nastavku. Sami odabiremo vanjsku temperaturu (u ovom slučaju za zimski period) za područje Varaždina koji iznosi: $Q_e = -20^{\circ}\text{C}$ (tablica 4.)

Tablica 4. *Prosječna vanjska temperatura po gradovima u Hrvatskoj*

Mjesto	Q_e [$^{\circ}\text{C}$]
Bjelovar	-18
Delnice	-18
Dubrovnik	-2
Gospić	-24
Hvar	-2
Imotski	-6
Karlovac	-18
Knin	-9
Makarska	-4
Ogulin	-20
Osijek	-18
Pazin	-6
Požega	-20
Pula	-6
Rijeka	-8
Sisak	-18
Slavonski Brod	-18
Split	-4
Šibenik	-6
Varaždin	-21
Vinkovci	-18
Zadar	-9
Zagreb	-15 (-18)

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod [5]

Dok unutarne projektne temperature određujemo prema tipu objekta i namjeni svake prostorije za sebe, projektirane temperature mogu se iščitati iz tablice 5. gdje možemo

pronaći temperature za sve prostorije unutar kuće koje su nam potrebne za nastavak proračuna [14].

Tablica 5. Projektirana temperatura po prostorijama

Namjena i vrsta prostorije	$\theta_{int}[^{\circ}\text{C}]$
Predsooblje	20
Hodnik	20
Spavaće sobe	20
Kupaona	24
WC	20
Vešeraj	20
Dnevna soba + blagovanje	20
Kuhinja	20

Izvor: Projektna dokumentacija KGV projekt [3]

H_T odnosno koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka određuje se prema formuli:

$$H_T = \sum A \cdot (U + \Delta U_{WB}) \cdot fk, [W/K] \quad [4]$$

Gdje je:

A - površina plohe prostorije, $[\text{m}^2]$,

U - koeficijent prolaza topline, $[\text{W}/(\text{m}^2\text{K})]$,

ΔU_{WB} - dodatak za toplinske mostove, $[\text{W}/(\text{m}^2\text{K})]$,

fk - temperaturni korekcijski faktor, [-].

U tablici je prikazan temperaturni korekcijski faktor (tablica 6.) f_k iz kojeg se mogu iščitati toplinski gubitci prema različitim okolnim plohama ili područjima.

Tablica 6. Temperaturni korekcijski faktor

Toplinski gubitci		<i>fk</i>
		[-]
Izravno prema okolici (tj. na vanjski zrak)	Za izolirane toplinske mostove	1,00
	Za neizolirane toplinske mostove	1,00
	Za prozore i vrata	1,00
Prema negrijanim prostorijama	Za izolirane toplinske mostove	0,80
	Za neizolirane toplinske mostove	1,12
Prema tlu	Za izolirane toplinske mostove	0,30
	Za neizolirane toplinske mostove	0,42
Preko krova	Za izolirane toplinske mostove	0,90
	Za neizolirane toplinske mostove	1,26
Za ovješeni pod	Za izolirane toplinske mostove	0,90
	Za neizolirane toplinske mostove	1,26
Prema susjednoj zgradi	Za izolirane toplinske mostove	0,50
	Za neizolirane toplinske mostove	0,70
Prema susjednom stanu	Za izolirane toplinske mostove	0,30
	Za neizolirane toplinske mostove	0,42

Izvor: projektna dokumentacija KGV projekt [3]

U nastavku će rada kroz tablice biti prikazani ukupni transmisijski toplinski gubitci. Za svaku prostoriju uzimamo posebne uvjete kao što su ukupna površina prostorije za koju računamo gubitke, visina prostora koja je jednaka u čitavom objektu, a u našem slučaju iznosi 2,60 m, a moramo uzeti u obzir i temperaturu iz tablice 5. Vrijednost koja nam je potrebna za izračun jest ona za grad Varaždin.

3.2 Proračun transmisijskih gubitaka po prostorijama

Proračun transmisijskih gubitaka prostorija računa se pomoću zadane površine prostorije (tablica 7.). Zadali smo opće uvjete: visina prostorije koja iznosi 2,6 m za cijelu kuću, vanjska temperatura zimi na području Varaždina koja iznosi $\Theta_e = -21^\circ\text{C}$ i unutarnja projektna temperatura koja iznosi 20°C za većinu prostorija, dok u kupaoni iznosi 24°C .

Tablica 7. Prikaz toplinskih gubitaka po prostorijama

TOPLINSKA BILANCA					
Prostorija	Tu (°C)	Qn (W)	PhiT (W)	PhiV (W)	Qost (W)
Blagovaonica i boravak	20	1504	888	483	1504
Soba 1	20	532	250	221	532
Soba 2	20	545	303	190	545
Soba 3	20	545	303	190	545
Kupaonica	24	465	314	121	465
Vešeraj	20	207	95	88	207
WC	20	131	69	49	131
Ulazni prostor	20	481	355	99	481
Kuhinja	20	708	407	236	708
Ukupno:		5118	2984	1677	5118

Izvor: projektna dokumentacija KGV projekt [3]

Gdje je:

Tu (°C) - unutarnja projektirana temperatura prostora,

Qn (W) - ukupna potrebna toplinska energija.

3.3. Proračun ventilacijskih toplinskih gubitaka

Ventilacijski gubici su uzrokovani infiltracijom vanjskog zraka u prostor do kojih dolazi provjetranjem kroz otvorene prozore kao i mehaničkom ventilacijom. Infiltracija je posljedica strujanja zraka kroz otvore koji nisu zabrtvljeni iz smjera područja više temperature prema području niže temperature, a što je gradijent temperature veći to će izmjena temperature biti brža. Ventilacijski toplinski gubici bez uporabe rekuperacije otpadne topline iskazuju se izrazom:

$$\Phi_{V,i} = H_{V,i} \cdot (\theta_{int,i} - \theta_e) [W] \quad [5]$$

Gdje su:

$\Phi_{V,i}$ - koeficijent ventilacijskih toplinskih gubitaka [W/K],

$\theta_{int,i}$ - unutarnja projektna temperatura grijanog prostora [°C],

θ_e - vanjska projektna temperatura [°C],

P_z - gustoća zraka [kg/m^3].

Potrebni volumni protok zraka (V_z) određuje se iz relacije:

$$V_z = V_p \cdot I_z \text{ [m}^3/\text{h]} \quad [6]$$

Gdje su:

V_p - volumen prostora izračuna, [m^3],

I_z - potrebni broj izmjena zraka, [h^{-1}].

Kuća u Čehovcu napravljena je kao pasivna kuća što znači da je vanjska stolarija skoro 100% zrakonepropusna i time dovodimo u pitanje kvalitetu zraka koja je bitna za zdravlje i ugodan boravak u prostoru. Kao što je gore napomenuto, do izmjene zraka može doći otvaranjem prozora ili vrata što je kontradiktorno pasivnoj kući jer bi time povećali troškove grijanja i hlađenja. Osoba koja se bavi nekom uobičajenom aktivnošću, tijekom jednog sata disanjem izbaci $0,5\text{m}^3$ zraka s koncentracijom CO_2 od 4 vol %. Izračun za kuću u Čehovcu izrađen je prema *Pipelife* katalogu o minimalnoj količini dovodnog zraka po prostorijama koji predlaže preporučljiv minimalni protok dovodnog zraka od $20\text{m}^3/\text{h}$ po osobi dok je za ugodnu ventiliranu prostoriju potrebno $25\text{m}^3/\text{h}$ (tablica 8.).

Tablica 8. Vrijednosti minimalnog protoka zraka u prostorijama prema *Pipelife* katalogu

Soba	Minimalni protok zraka u m^3/h	
	Standard	Ugodni boravak
Dnevna soba (1-2 osobe u kućanstvu)	30/ po osobi	60
Dnevna soba (>2 osobe u kućanstvu)	15/ po osobi	60
Spavaća soba	25/ po osobi	50
Dječja spavaća soba (2 djece)	50/ po osobi	50
Dječja spavaća soba (1 dijete)	25/ po osobi	25
Radna soba	30/ po osobi	25

Izvor: *Pipelife* katalog, https://www.pipelife.at/at-de/_media/pdf/verlegeanleitung-infoblatt/lueftung/verlege-lueftung.pdf?m=1526020010& (25.07.2020.)

Uz pretpostavku da se u svježem vanjskom zraku, koji ulazi u prostoriju, već nalazi CO_2 koncentracije 0,035 vol % i da zrak u prostoru ne sadrži više od maksimalne dopuštene koncentracije CO_2 od 0,1 vol % slijedi da je potreban dotok svježeg zraka oko $25\text{m}^3/\text{h}$ po osobi [16].

Tijekom spavanja ta količina može biti 1820m³/h po osobi. Kako bi se osigurao ugodan boravak u prostorijama potrebno je osigurati dovoljan unos svježeg zraka, odnosno minimalno 0,5 izmjena zraka u jednom satu. Ovisno o tipu prostorije, taj je broj podložan promjenama. U tablici 9. navedene su prostorije u koje vršimo dobavu i odsis zraka s minimalnim uvjetima, u stupcu 6 možemo vidjeti minimalnu potrebnu količinu zraka, dok u stupcu 7 vidimo višu projektiranu količinu, a u prostoru kupaone, vešeraja i WC-a imamo odsis iste količine zraka.

Tablica 9. Potrebna količina dobavne i odsisne ventilacije u prostoru


Prostorija	t°C	A m ²	V m ³	broj izmjena (i/h)	L = V x i (m ³ /h)	Dobava usvojen a vr. L (m ³ /h)	Odsis usvojen a vr. L (m ³ /h)
SUTEREN							
Ulazni prostor	20	5,5	16,5	0	0	0	
Hodnik	20	6,2	18,6	0	0		
Kuhinja	20	13,3	39,9	0	0		
Blagovaonica + dnevni boravak	20	26,67	80,01	0,5	40,01	65	
Spavaonica	20	12,2	36,6	0,5	18,3	25	
Dječja soba 1	20	10,47	31,41	0,5	15,71	25	
Dječja soba 2	20	10,47	31,41	0,5	15,71	25	
Kupaonica	24	6,1	15,25	5	76,25		-85
Vešeraj	18	4,88	12,2	0,8	9,76		-15
WC	20	2,7	6,75	5	33,75		-40
UKUPNO:		98,49	288,6 3		209,48	140	-140

Izvor: projektna dokumentacija KGV projekt [3]

Kako bi se postigla zadovoljavajuća izmjena zraka, u tablici 8. je prikazan potreban broj izmjene zraka u prostorijama, ovisno o njihovoj namjeni i načinu korištenja [15].

4. Pasivni kolektor zraka i rekuperacija objekta

Na spomenutom se objektu u Čehovcu koristi pasivni kolektor zemlja-zrak proizvođača Rehau tipa Awadukt Thermo. Taj sustav služi za kontrolirano prozračivanje stambenog prostora u niskoenergetskim i pasivnim kućama. Sustav se kao takav instalira u zemlji na dubinama od 1,5 do 2,5 metara i izvodi se sa ILI-ILI PP cijevima. Zimi se vanjski svježiji zrak zagrijava dok ljeti pomoću njega možemo rashlađivati prostorije na ugodnu temperaturu, a ovisno o dubini postavljanja kolektora rezultati su drugačiji (slika 5.) [18].



Slika 5. Godišnja razlika u temperaturi u zemlji po dubinama [5]


Predfiltriranjem svježeg zraka i izmjenjivačem topline zemlja-zrak sa antimikrobnim unutarnjim slojem cijevi omogućeno je higijensko opskrbljivanje svježim zrakom i postizanje optimalne klime u prostorijama. Ovaj način ubacivanja svježeg zraka ne samo da poboljšava ugodnost stanovanja već i smanjuje emisiju CO₂ plinova u prostoru [18].

4.1. Dimenzioniranje pasivnog kolektora zemlja-zrak

Projektiranje pasivnog kolektora zemlja-zrak ovisi o nekoliko parametara kao što su potreban protok zraka koji je definiran u tablici 9., dubina polaganja cijevi, duljina

cijevi kroz koju struji zrak, materijal cijevi koji se koristi, karakteristične vrijednosti tla objekta i lokalni klimatski uvjeti [17].


Kao što je zabilježeno u tablici 9., potrebna količina zraka za ubacivanje u prostor preko pasivnog kolektora iznosi $140\text{m}^3/\text{h}$. Svježiji se zrak vodi kroz usisni filter LFBR 200 G4 koji je smješten ispod protukišne rešetke u dvorištu objekta, dok je odlučeno da cijevi polažemo na dubinu od 2 metra oko cijelog objekta što ukupno iznosi 62 metara (slika 6.). Ono što je bitno kod određivanja duljine i dubine postavljanja cjevovoda jest da temperatura izlaza iz zračno-zemnog izmjenjivača topline nikada nije ispod -3°C kako bi se spriječilo zaleđivanje kondenzata u uređaju za ponovno dobivanje topline, jer bi proces topljenja značio gubitak energije.



Slika 6. Prikaz razvoda pasivnog kolektora u zemlji [3]


Iskustveni podaci nam pokazuju da se zrak u zračno-zemnom izmjenjivaču već nakon jedne trećine dužine cijevi zagrijava za polovicu temperaturne razlike između ulaza i izlaza, Temperatura zraka približava se asimptotski temperaturi zemlje. To pokazuje da se pretjerano dugačko dimenzionirani zračno-zemni izmjenjivači topline ne isplate, jer znatno poskupljuju investiciju, a osim toga pojavit će se i veći padovi tlaka u samom cjevovodu. Za dubinu od 2 metra u zemlji odlučilo se jer se na dubini između 2 i 3 metra pod zemljom temperatura izlaznog zraka povećava za otprilike. 1,5 K što nije opravdavalo investicijske troškove iskopa. U slučaju kuće u Čehovcu nismo imali

dovoljno podataka o karakterističnim vrijednostima tla, no s obzirom na to da je za rekuperaciju potrebno samo $140\text{m}^3/\text{h}$ iskustveni podaci su pokazali da je dovoljno približno projektiranje.




Slika 7. Ilustracija razvoda Rehau Awadukt pasivnog kolektora [18]

Cijev koja je bila provedena kroz zemlju jest PVC SN4 $\text{Ø}200$. Na ulazu zraka imamo zimi postavljeno -21°C , dok je ljeti 36°C , a unutra na usisu svježeg zraka u rekuperator imamo zimi postavljeno $3,4^\circ\text{C}$, dok je ljeti $20,3^\circ\text{C}$ radi korištenja zemlje kao vodiča zraka. Izračun je bio izveden korištenjem službenog Rehau Awadukt programa gdje se postavlja ljetni režim rada od 1. ožujka do 1. listopada te gdje možemo vidjeti da je minimalna ulazna temperatura u prostor $20,3^\circ\text{C}$, a protok zraka iznosi $2,3\text{m/s}$ uz pad tlaka od $29,2\text{Pa}$ (slika 8).



Slika 8. Ljetni režim rada pasivnog kolektora [3]

Zimski režim rada se postavlja od 1. listopada do 1. ožujka te možemo vidjeti da je minimalna ulazna temperatura u prostor $3,4^{\circ}\text{C}$, godišnja opskrba toplinom $1104,9\text{kWh/a}$, a protok zraka iznosi $2,3\text{m/s}$ uz pad tlaka od $29,2\text{Pa}$ (slika 9.) koji je prilagođen za točnu geografsku lokaciju na kojoj se pasivni kolektor ugrađuje.



Slika 9. Zimski režim rada pasivnog kolektora [3]

4.2. Dimenzioniranje rekuperatora


Na izlazu pasivnog kolektora, u ulazu u kuću, ugrađen je uređaj za rekuperaciju zraka u prostoru. Prema tablici 10. definirana je količina zraka koja je potrebna za spomenuti objekt te koja iznosi $140\text{m}^3/\text{h}$, a do istog se iznosa dolazi i ukoliko se stambenu površina objekta od 112m^2 neto pomnoži s visinom prostora od $2,5\text{m}$ što daje $247,5\text{m}^3$ prostornog volumena. Kada se taj iznos pomnoži s minimalnim udjelom izmjene zraka za standardne pasivne kuće koji iznosi $0,5$ dolazimo do podatka od $140\text{m}^3/\text{h}$ potrebne količine strujanja zraka. Odabrana je rekuperacijska jedinica proizvođača Aermec tipa RePuro 170 (tablica 10.).

Tablica 10. Tehnički podaci za rekuperator RePuro 170

Tehnički podaci za RePuro 170	
Nominalni protok zraka (m^3/h)	170
Dostupan statički tlak (Pa)	20
Rekuperatorska iskoristivost - Zima (%)	94,4
Kapacitet grijanja rekuperatora (W)	1573
Rekuperatorska iskoristivost - Ljeto (%)	85,3
Kapacitet hlađenja rekuperatora (W)	289

Izvor: Projektna dokumentacija KGV projekt [3]

Rekuperatorska je jedinica ugrađena u stropu kotlovnice zbog njene iznimno niske visine od 350mm te se iz nje vodi razvod kroz hodnik, a u boravišne se prostorije zrak ubacuje putem rešetki za dobavu zraka odgovarajućih dimenzija (slika 10.).




Slika 10. Detalj pasivnog kolektora zraka [3]

Odsis otpadnog zraka iz prostora vrši se putem odsisnih ventila smještenih u kupaonicama, kuhinji i ostavi, te se zrak nakon prolaska kroz rekuperatorsku jedinicu izbacuje u atmosferu. Takovim načinom postiže se potrebna izmjena zraka i značajna ušteda toplinske energije (od 70% i više) [3].

4.3. Razvod ventilacije po objektu

Razvod zračnih kanala izveden je pomoću okruglih “spiro” kanala i pravokutnih kanala koji se spajaju na istrujne plenuma Aermec PLS BDX6T-150 koji su izvedeni iz čeličnog pocinčanog lima, te do istrujnih rešetki vode iznad spuštenog stropa u sloju izolacije sa toplinski izoliranim fleksibilnim cijevima dimenzija 75mm.

Rekuperatorska se jedinica na kanale spaja predizoliranim (zvučno i toplinski) fleksibilnim cijevima odgovarajućih dimenzija DEC tip SONODEC 25. Na tlačnoj se strani spaja na kanalni grijač/hladnjak zraka, odnosno proizvod kao što je Aermec tip PLSM-W 170 koji služi kao grijač i hladnjak za termičku obradu zraka. Za odvođenje otpadnog zraka na fasadu se građevine ugrađuju protukišne istrujne rešetke sa zaštitnom mrežicom veličine oka 10x10mm (slika 11).



Slika 11. Prikaz rekuperatora i ventilacije unutar objekta [3]

Kompletan kanalni razvod je toplinski izoliran slojem toplinske izolacije s parnom branom ARMAFLEX AC debljine 13mm radi sprječavanja kondenzacije i smanjenja gubitaka topline. Na ulaznom i izlaznom dijelu rekuperatorske jedinice ugrađeni su filteri klase EUG3 koji na sebi zadržavaju eventualnu nečistoću. Uz rekuperatorsku jedinicu isporučen je i upravljački uređaj s tjednim programom sa svim potrebnim osjetnicima za regulaciju [3].

Na crtežu unutarnjeg razvoda vidimo ljubičastom bojom označen fleksibilni razvod izoliranih kanala sve do tlačnih dobavnih rešetka klimaoprema OAB 325x125, dok je narančastom bojom označen odvodni zrak kojega odsisujemo iz kuhinje, sanitarija i kotlovnice te koji također spajamo na rekuperator zraka.

5. Dizalica topline zrak-voda

5.1. Odabir dizalice topline prema toplinskim gubicima

Predmet projekta ove obiteljske kuće bila je izrada sustava koji omogućuje proizvodnju toplinske i rashladne energije za grijanje i hlađenje obiteljske kuće.

Za proizvodnju toplinske i rashladne energije u glavnom projektu predviđena je jedna dizalica topline snage prema proračunu koja koristi energiju zraka (sistem zrak-voda), a za kvalitetno dimenzioniranje dizalice topline moramo prvo izračunati toplinsko opterećenje, odnosno toplinske gubitke. Bilanca toplinskih gubitaka prikazana je u tablici 7. gdje možemo vidjeti da je ukupna potrebna snaga 5118W, odnosno 5,1kW. Pomoću tog smo podatka od proizvođača ugrađene dizalice topline Daikin dobili njihov odabir dizalice topline koristeći program Daikin Altherma Simulator V.4.7.0. – Database central 9.8.5. (tablica 11.).


Tablica 11. Tehničke specifikacije odabrane dizalice topline

Tip sistema	Unutarnja i vanjska jedinica
Oznaka vanjske jedinice	ERLQ006CAV3
Oznaka unutarnje jedinice	EHVX08S18C3V
Dodatni elektro grijač (kW)	3
Spremnik potrošne tople vode (l)	180
Potrebni kapacitet grijanja (kW)	5,1
COP	3,7
Potrebni kapacitet hlađenja (kW)	2,9
EER	3,9

Izvor: Projektna dokumentacija KGV projekt [3]


Odabrana se dizalica topline stoga sastoji od vanjske jedinice koja je smještena kod ulaza u građevinu, spremnika tople vode i Hydroboxa, odnosno unutarnje jedinice koji su smješteni unutar kotlovnice u objektu. Vanjska jedinica ima ugrađeni kompresor pomoću kojeg vanjsku temperaturu zraka diže na viši nivo pogodan za stambenu kuću, dok unutarnji Hydrobox predaje toplinu vodenom krugu spojenom na ogrjevna tijela. Postoje dva tipa ovakvog modela Hydroboxa, onaj samo za grijanje ili onaj za grijanje i hlađenje. Reverzibilni Hydrobox ima dodatnu izolaciju i tavicu za odvod kondenzata.

Zbog toga je nemoguće model koji je samo za grijanje nadograditi u reverzibilni model, a ugrađena dizalica topline sadrži i dodatni elektro grijač od 3kW koji pomaže dizalici topline u zimskim mjesecima da pri početku samog rada dođe do točke ravnoteže, dok je kasnije sva energija pokrivena direktno dizalicom topline ostavlja i rezervnog kapaciteta (slika 12.).



Slika 12. Područje rada odabrane dizalice topline [19]

Pomoćni se grijač nalazi u unutarnjoj jedinici dizalice topline, odnosno Hydroboxu, nakon cirkulacijske pumpe, a prije senzora temperature polaznog voda (slika 13.).



Slika 13. Primjer sheme Hydroboxa bez spremnika PTV-e [19]

5.2. Odabir spremnika PTV-e

Odabir spremnika potrošne tople vode vrši se prema algoritmu za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti termotehničkih sustava u zgradama, ali prije nego se krene u proračun potrebno je znati osnovne parametre, odnosno kolika je potrebna dnevna potrošnja tople vode. Na slici 14. očitujemo podatke bazirane na donjoj granici visoke potrošnje (55 litara) i množimo taj broj sa 4 što je broj osoba za koliko je kuća projektirana.

Vrsta zgrade	Dnevna potrošnja PTV po osobi V_P
Stambena zgrada - niska potrošnja	10-30 l/(osoba dan) 60°C
- srednja potrošnja	30-50 l/(osoba dan)
- visoka potrošnja	50-90 l/(osoba dan)
Bolnica	100-300 l/(ležaj dan) 60°C
Uredska zgrada	10-40 l/(osoba dan) 45°C
Hotel/motel	100-200 l/(osoba dan) 60°C
Škola – s tuševima	30-50 l/(učenik dan) 45°C
– bez tuševa	5-15 l/(učenik dan)
Sportski centar s tuševima	50-70 l/(osoba dan) 45°C
Dom umirovljenika	30-70 l/(osoba dan) 45°C
Vojarna	30-50 l/(osoba dan) 45°C

Slika 14. Preporučena potrošnja tople vode [15]

Proračun minimalne zapremnine spremnika potom se provodi pomoću sljedeće jednadžbe:

$$V_{Smin} = \frac{V_P \cdot (t_{TW} - t_{HW})}{T_S - t_{HW}} \quad [7]$$

$$V_{Smin} = \frac{220 \cdot (45 - 12.5)}{50 - 12.5}$$

$$V_{Smin} = 168 \text{ litara}$$

Gdje je:

V_{Smin} – minimalni volumen spremnika (L),

V_P – dnevna potrošnja tople vode,

t_{TW} – temperatura tople vode (45 °C),

t_{HW} – temperatura hladne vode (12.5 °C),

T_S – temperatura tople vode u spremniku.

Iz toga se dobiva spremnik PTV-e od 180 litara koji je integriran u unutarnju Hydrobox jedinicu (slika 15.), a maksimalna temperatura spremnika je 75,0°C. Također je potreban proračun topline potrebne za zagrijavanje PTV-e koji dobivamo:

$$Q_{PTV} = V \cdot \rho \cdot C_p \cdot (t_{TW} - t_{HW}) \quad [8]$$

$$Q_{PTV} = 180 \cdot 991 \cdot 4187 \cdot (45 - 12.5)$$

$$Q_{PTV} = 180 \cdot 991 \cdot 4187 \cdot (45 - 12.5)$$

$$Q_{PTV} = 2.42 \text{ kWh/dan}$$


Gdje je:

V – volumen spremnika,

ρ – gustoća vode,

C_p – specifični toplinski kapacitet vode.

Iz toga se dobiva da je godišnja potrošnja termalne energije 883.3 kWh/a, odnosno ukupna godišnja potrošnja električne energije 415.14 kWh/a. Izračuni su izvedeni pomoću Daikin Altherma Simulatora i bazirani na FprEN16147.



Slika 15. Shema rada dizalice topline i integriranim spremnikom tople vode [19]

5.3. Grijanje i hlađenje prostora

Kao izvor toplinske energije ugrađena je dizalica topline zrak-voda srodna Daikin tipu ERLQ006CAV3+EHVX08S18C3V. Vanjska je jedinica s radnom tvari R410 smještena neposredno do vanjskog zida objekta. Ona je učvršćena na temelj ispred ulaza

te je podignuta od nivoa okolnog terena za cca 0,2m kako bi u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika vanjska jedinica imala protok zraka. Instalacija radne tvari izvedena je iz bakrenih cijevi $\text{\O}6,35/15,9\text{mm}$ izoliranih u izolaciji debljine 20mm. Instalacija radne tvari vođena je do gospodarstva gdje je ugrađena unutarnja jedinica dizalice topline koja se sastoji od Hydroboxa s cirkulacijskom crpkom, dodatnim električnim grijačem i spremnikom PTV-e (slika 16.) [3].



Slika 16. Prikaz unutrašnjosti ugrađene unutarnje jedinice dizalice topline [19]

Unutarnja jedinica predstavlja Hydrobox smješten u kućište istog dizajna kao i spremnik PTV-e u koji su uključeni višebrzinska pumpa, izmjenjivač topline voda-rashladni medij, dodatni elektrogrijač, sigurnosni ventil, odzračni lončić, električni ormarić, ekspanzijska posuda 10 l, manometar, hvatač nečistoće i upravljač. Dizalica topline ima mogućnost zajedničkog rada u sustavu grijanja i hlađenja, a ujedno služi i za pripremu PTSV-e.


Na strani sanitarne vode (hladna voda i topla voda) akumulacijski je spremnik spojen na vodovodnu instalaciju. Na priključni vod za dovod hladne vode u spremnik ugrađen je set ulaza hladne vode sastavljen od zapornih ventila, filtra, regulatora tlaka, nepovratnog ventila, ventila za ispuštanje, manometra, sigurnosnog ventila s tlakom otvaranja 6 bara i protočne ekspanzijske posude, dok se na priključni vod za odvod

tople vode ugrađuje set izlaza tople vode sastavljen od zapornih ventila i termometra. Sistem toplovodnog grijanja je dvocijevni, a regulacija temperature u polaznom vodu grijanja izvedena je u ovisnosti o vanjskoj temperaturi. Krug grijanja je opremljen i graničnim (maksimalnim) termostatom koji ne dozvoljava porast temperature u polaznom vodu grijanja iznad 50°C.

Ogrjevna tijela se s dizalicom topline spajaju preko podžbuknih ormarića podnog grijanja. Kao osnovna ogrjevna tijela toplovodnog površinskog grijanja izveden je s krugovima podnog grijanja s ugrađenim PERT cijevima dimenzija $d=16 \times 2,0$ mm. Grijača površine odabrane su i dimenzionirane za radnu temperaturu 40/35°C u grijanju.

Cijevi su položene na izolacijske ploče od ekspaniranog polistirola debljine 30mm, koje na gornjoj strani imaju foliju iz sintetičkog tkanja s otisnutim rasterom za razmak cijevi. Polaganje cijevi obavljeno je na razmaku od 15cm, prema zadanim podacima iz projekta, a u slučaju potrebe razmak se smanjuje na 510cm. Pričvršćivanje cijevi za izolacijske ploče izvedeno je ubadanjem tzv. Tacker iglica na razmaku 3335cm.

Temeljni cijevni razvod ogrjevnice vode od dizalice topline do razdjelnih ormarića vođen je unutar slojeva poda i u usjeku zida. Na prikladnim, pristupačnim mjestima ugrađeni su razdjelni ormarići s razdjeljivačem i sabirnikom na koje se spajaju pripadajući krugovi grijanja, a njihova je regulacija ovisna o temperaturi prostora. Cijevni razvod od razdjelnog ormarića do krugova podnog grijanja vođen je u sloju estriha podne konstrukcije, projektiran je iz toplinski izoliranih višeslojnih polietilenskih cijevi, a izveden je bez spajanja cijevi na trasi od razdjelnog ormarića do krugova grijanja (slika 17).



Slika 17. SCHEMA instalacije grijanja i PTV-e [3]


5.4. Proračun podnog grijanja

Odabir podnog grijanja izvršen je za temperaturni režim 40/30°C. Sustav podnog grijanja koji je odabran je proizvod srodan proizvodu Aquatherm te se izvodi PERT cijevima za podno grijanje Ø16x2,0mm. Odabir je izvršen računalnim programom, a rezultati su prikazani u tablici 12. Svaki priključak pojedinog kruga podnog grijanja na povratnom razdjelniku opremljen je topmetrom kojim je omogućena regulacija svakog kruga podnog grijanja podešavanjem protoka vode sustava podnog grijanja. Protok tople vode u pojedinom krugu podnog grijanja definiran je u proračunu. Svaki priključak pojedinog kruga na polaznom razdjelniku opremljen je termostatskim ventilom s ručnom regulacijskom kapom, koja će se zamijeniti s termo električnim pogonom. S termo električni je pogonom osigurana regulacija u skladu sa signalom sobnog termostata. Broj krugova razdjelnika ovisi o broju krugova podnog grijanja. Razdjelnik je smješten u ormariću za podžbuknu ugradnju. Odzračivanje cijevne mreže grijanja vrši se na razdjelnicima i na najvišim točkama instalacije. U grafičkom dijelu projekta prikazani su krugovi podnog grijanja (slika 18). Kao osnovna regulacija podnog grijanja predviđena je ugradnja sobnog regulatora odnosno temperaturnog osjetnika u prostoru ili u podu u svaku prostoriju, jer on upravlja pogonskom jedinicom na razdjelniku za pojedine krugove [3].

Tablica 12. Bilanca izračuna podnog grijanja

	tu (°C)	Qn (W)	Površ. (m ²)	L= (m)	T (mm)
Razdjelnik br. 1					
Dn. boravak	20	437	6,5	61,8	100
Kuhinja	20	743	9	85,5	100
Vešeraj	20	212	4,8	45,6	100
WC ulaz	20	160	2,7	25,6	100
Ulaz	20	412	5	97,5	50
Razdjelnik br. 2					
Soba 1	20	650	12	114	100
Soba 2	20	620	10	95	100
Soba 3	20	620	10	95	100
Kupaonica	24	324	5	97,5	50
Hodnik	20	426	6	57	100

Izvor: Projektna dokumentacija KGV projekt [3]



Slika 18. Prikaz razvoda podnog grijanja u objektu i njegovih krugova grijanja [3]

5.5. Automatska regulacija objekta

Regulacija temperature grijanja po prostorijama izvedena je ugradnjom sobnih termostata sa LCD displejem (slika 19.). U svakoj je prostoriji postavljen jedan sobni termostat. Termostati su povezani s podesnim pogonom preko regulacijskog razdjeljivača. Podesni je pogon (elektrotermički pogon) smješten u razdjelnicima grijanja, i to na svakom krugu. Podesni je pogon spojen na regulacijski razdjeljivač koji je smješten u podžbuknom ormaru podnog grijanja. Ovisno o željenoj temperaturi prostora, sobni termostat daje signal regulacijskom razdjeljivaču dok on dalje upravlja podesnim pogonom (otvara ga ili zatvara).

Kao kontrolno-upravljačka jedinica odabran je tip HDL-MPL8.48 koji omogućuje centralno zonsko upravljanje jednom baznom stanicom HDL-MFH06.432 te upravljanje jednim modulom za kontrolu VK: HDL-MAC-01.331. S istim se panelom mogu kontrolirati rasvjeta, sigurnosni sustav u objektu, kao i definirati različiti scenariji i sl. Oprema je međusobno povezana bus vezom i to KNX/EIB certificiranim kablom, a veza pojedinačnih subneta ostvaruje se spajanjem putem UTP Cat5e kabla na ruter. Korištena bus veza je HDL buspro bazirana na RS485 protokolu i omogućuje međusobno povezivanje i komunikaciju do 65.025 uređaja.



Slika 19. Kontrolni regulacijski panel [3]

Povezivanje elemenata automatike napravljeno je po principu “hand-in-hand”. Sustavom podnog grijanja upravlja se pomoću kontrolno upravljačkog panela, model:

HDLMPL8.48 (montiran podžbukno na zid prostorije) te bazne stanice model: HDL-MFH06.432 (montirana u svaki OPG). Bazna stanica ima 6 zona. Na baznu stanicu se spajaju i sobni termometri HDLTS/C 1.0. Za svaku prostoriju gdje je potrebno regulirati temperaturu namijenjen je jedan termometar. Termometar je ugrađen u modularni element Vimar Eikon 20044 u visini ugradnje prekidača za rasvjetu. Jedan panel HDL-MPL8.48 može upravljati samo jednom baznom stanicom podnog grijanja [3].

6. Proračunska isplativost dizalice topline

Kad razmišljamo o ugradnji dizalice topline postoji mnogo faktora koje trebamo sagledati te koji ovise o lokaciji i podneblju u kojemu se nalazimo, o veličini i izoliranosti kuće i o geološkom sastavu tla na kojem se naša kuća nalazi. Trenutna postojeća analiza o troškovima ugradnje dizalice topline nam govori da još uvijek spomenuti trošak prelazi troškove konvencionalnog centralnog grijanja. Analiza je napravljena na količini od 40.000 tisuća ugrađenih dizalica topline, a ono što moramo znati jest da nam trošak ugradnje dizalice topline nije jednak ukoliko krećemo s izgradnjom nove kuće kao trošak koji se javlja dok idemo u adaptaciju kotlovnice. Kod dizalice topline prednost je to što nemamo dodatne troškove kao kod ostalih sistema (kao što su trošak plina, drva, lož ulja, i sl.). Kod dizalice topline koristimo samo struju za pogon kompresora i cirkulacijske pumpe, a u našem slučaju uz dizalicu topline imamo i spremnik tople vode (spremnik s izmjenjivačem i dodatnim električnim grijačem), a također moramo pribrojiti i ostale troškove cjevovoda, automatike i građevinsku pripremu za montažu same dizalice topline i pasivnog kolektora koji koristimo na ovoj kući. U nastavku rada prikazana su dva proračuna u kojima možemo vidjeti isplativost ugradnje: prvi je proračun ekonomske isplativosti same ugradnje uređaja, dok je drugi proračun ekonomske isplativosti potrošnje.

6.1. Proračun o toplinskom opterećenju kroz mjesece


Pomoću programa za odabir dizalice topline Daikin Altherma Simulator V.4.7.0. – Database central 9.8.5. izveden je grafikon s prosječnim vrijednostima temperature za grad Prelog (tablica 13.).

Tablica 13. Definirani parametri prosječnih temperaturnih vrijednosti za Prelog

Lokacija: Grad Prelog			
		Minimalna temperatura (°C)	Maksimalna temperatura (°C)
Ljeto	Dan	27,4	31,6
	Noć	19,1	23,3
Zima	Dan	5,9	14,7
	Noć	-11,7	-2,9

Izvor: Projektna dokumentacija KGV projekt [3]

Iz dobivenih podataka o prosječnim temperaturama u gradu Prelogu na grafikonu su prikazane simulirane varijacije vanjske temperature unutar definiranih mjeseci grijanja. Za dizalice topline, grafikon također prikazuje temperature u mjesecima kada je potrebno hlađenje (slika 20.).

**Slika 20.** Grafikon vanjskih temperatura u periodu grijanja i hlađenja [19]


Pomoću podataka iz grafikona (slika 19.) se zatim uzima pretpostavljena potrošnja snage kroz period grijanja i hlađenja na način da se razdvoji potrošnja po višoj i nižoj tarifi struje. Parametri koji su postavljeni za grafikon su sljedeći:

Tablica 14. Definirani parametri za grijanje i hlađenje

Površina objekta (m ²)	120
Potrebna snaga grijanja na minimalnim temperaturama	5,1 kW
Početa točka grijanja (vanjska temperatura)	16,0°C
Potrebna snaga hlađenja na minimalnim temperaturama	2,9 kW
Početa točka hlađenja (vanjska temperatura)	22,0°C

Izvor: Projektna dokumentacija KGV projekt [3]

Iz grafikona možemo iščitati sljedeće:

**Slika 21.** Grafikon potrošnje struje u VT i NT [19]

Kad se svi iznosi zbroje dobivamo da je potrošnja na godišnjoj razini:

Tablica 15. Godišnja pretpostavka potrošnje struje u kWh za grijanje i hlađenje

Godišnja potrošnja struje (grijanje)	1925 kWh
Godišnja potrošnja struje (hlađenje)	499 kWh
UKUPNO:	2424 kWh

Izvor: Projektna dokumentacija KGV projekt [3]

Kad imamo podatke o pretpostavljenoj potrošnji, možemo izvesti sljedeći grafikon – onaj o pretpostavljenoj cijeni potrošnje električne energije kroz godinu dana. Cijena energenta struje za višu i nižu tarifu struje, kao i cijene i vrijeme računanja više i niže tarife struje je određeno na službenim stranicama HEP-a:


Raspored dnevnih tarifa jest:

- zimsko računanje vremena: VT od 7 do 21 sat, NT od 21 do 7 sati,
- ljetno računanje vremena: VT od 8 do 22 sata, NT od 22 do 8 sati.

Cijena energenta u vrijeme projektiranja kuće iznosila je:

- VT – 0,84kn/kWh
- NT – 0,41kn/kWh

Iz toga možemo zaključiti sljedeće:

**Slika 22.** Grafikon troška potrošene struje u VT i NT za grijanje i hlađenje[3]

Ukoliko dobivene podatke pomnožimo s cijenom struje u VT i NT dobivamo godišnji pretpostavljeni trošak u kunama (tablica 16):

Tablica 16. Godišnja pretpostavka troška struje u kunama za grijanje i hlađenje

	kWh	kn
Godišnja potrošnja struje (grijanje) V.T.	1095	919,8
Godišnja potrošnja struje (grijanje) N.T.	826,3	338,783
Godišnja potrošnja Hlađenje (grijanje) V.T.	499	419,16
UKUPNO:		1677,74

Izvor: Projektna dokumentacija KGV projekt [3]

U ovoj računici nije uzeta u obzir energija koja je utrošena na grijanje potrošne tople vode, a ukoliko se uzme potrošnja spremnika PTV-e koja je bila izračunata u poglavlju 4.2., preko algoritma za određivanje energetske potrebe i učinkovitosti termotehničkih sustava koji je iznosio 415.14kWh/a, i ako se pomnoži s cijenom struje iz VT dobije se godišnji iznos od 348,71kn, odnosno ukupna potrošnja dizalice topline i spremnika PTV-e od 2026,45kn.

6.2. Potrošnja emitirane energije dizalice topline


Uz podatak o mjesečnoj potrošnji struje i uz prosječni godišnji COP dolazi se do podatka o godišnjoj potrošnji termalne energije za navedeni objekt. Parametri koji su korišteni u grafikonu su prikazani u tablici 17.:

Tablica 17. Zadani parametri dizalice topline

Površina objekta (m ²)	120
Potrebna snaga grijanja na minimalnim temperaturama	5,1 kW
Početa točka grijanja (vanjska temperatura)	16,0°C
Potrebna snaga hlađenja na minimalnim temperaturama	2,9 kW
Početa točka hlađenja (vanjska temperatura)	22,0°C

Izvor: Projektna dokumentacija KGV projekt [3]


Bitan podatak koji treba napomenuti jest da godišnja potrošnja termalne energije dizalice topline ovisi o izolaciji objekta i vremenskim uvjetima na lokaciji, a ovaj je izračun napravljen isključivo s izolacijskim slojevima korištenima na kući u Čehovcu.



Slika 23. Grafikon pretpostavke utrošene termalne energije po mjesecima kroz jednu godinu [19]

6.3. Analiza ekološke prihvatljivosti dizalice topline

Na visinu emisije CO₂ plinova bitan utjecaj ima energent, a u Hrvatskoj još uvijek ne postoje zakonske regulative za ograničavanje emisija CO₂ u grijanju. Prema pravilniku o uštedi energije mora se izvršiti primarna energetska procjena potrebe za energijom grijanja, kod koje se u obzir uzimaju termozaštitna i tehnička kvaliteta omotača zgrade te učinkovitost uređaja za centralno grijanje, kao i energenti, zagrijavanje pitke vode i uređaji za provjetranje. Grafikon prikazuje usporedbu godišnjih emisija CO₂ za Daikin Altherma dizalicu topline, električni sustav grijanja, plinski bojler i uljni kotao veličine i snage koji je adekvatan za spomenutu kuću (slika 24.). Ni Daikin Altherma, ni električni grijač neće imati izravne emisije. Emisija iz ovih sustava temelji se na proračunima prema prosječnoj emisiji CO₂ iz proizvodnje električne energije u odabranoj zemlji (tablica 18).

Slika 24. Usporedba godišnjih emisija CO₂ [19]Tablica 18. Prosječna emisija CO₂ iz proizvodnje električne energije u Hrvatskoj

Lokacija		Hrvatska
Struja	CO ₂ emisija grijanja	0,3540kg/kWh
	Izravna učinkovitost grijača	100%
Plin	CO ₂ emisija grijanja	0,2020kg/kWh
	Efikasnost	95%
Gorivo	CO ₂ emisija grijanja	0,2686kg/kWh
	Efikasnost	89%
LPG	CO ₂ emisija grijanja	0,2400kg/kWh
	Efikasnost	90%
Pelete	CO ₂ emisija grijanja	0,0250kg/kWh
	Efikasnost	90%
Uvjeti	Površina objekta	120m ²
	Potrebna snaga grijanja u zimskom režimu pri najnižim temperaturama	5,1kW
	Nulta točka početka grijanja prema vanjskoj temperaturi	16,0°C

Izvor: Projektna dokumentacija KGV projekt [3]

6.4. Proračun o potrošnji električne energije sa stvarnim podacima

Kuća je u periodu od 19.02.2016. godine do 01.03.2017. godine bila u fazi testiranja za provjeru potrošnje električne energije. Proračunata potrošnja energije, kao što je prethodno spomenuto, bila je za sistem grijanja i hlađenja 2.026,00kn. Kuća je bila postavljena na režim grijanja i hlađenja 24/22°C i kroz godinu dana potrošnja električne energije bila je 1.839,69kn (tablica 19.).


Tablica 19. Prikaz godišnje potrošnje električne energije kuće u probnom pogonu

Rekapitulacija	Ukupno potrošnja kWh	Ukupno kn
Siječanj 2017.	198	157,97
Prosinac 2016.	255	240,53
Studeni 2016.	388	275,09
Listopad 2016.	330	222,41
Rujan 2016.	90	77,55
Kolovoz 2016.	83	67,24
Srpanj 2016.	76	63,87
Lipanj 2016.	61	54,01
Svibanj 2016.	73	59,6
Travanj 2016.	141	103,62
Ožujak 2016.	190	132,66
Veljača 2016.	282	204,92
		1659,47

Izvor: Projektna dokumentacija KGV projekt [3]

Iz dostupnih podataka napravljena je analiza o projektiranoj potrošnji i stvarnoj potrošnji struje u obiteljskoj kući u Čehovcu. Također, mora se uzeti u obzir da je kuća bila testirana samo u režimu grijanja i hlađenja te ostali energetske potrošači kao na primjer PTV, rasvjeta, kućanski aparati i sl. nisu bili uključeni. Također, u usporednom je grafikonu (slika 25.) prikazana projektirana potrošnja struje s predviđenom potrošnjom PTV-e koju nemamo obračunatu u stvarnoj potrošnji struje. U poglavlju 4.2. godišnja izračunata snaga utrošena na PTV iznosi 415.14kWh/a što znači 34,6kWh

mjesečno, pa ukoliko to ubrojimo u našu stvarnu potrošnju dobivamo ukupnu godišnju potrošnju od 2.191,73kWh, što možemo usporediti s projektiranom predviđenom potrošnjom od 2.424,00kWh



Slika 25. Usporedba projektirane potrošnje energije i stvarne potrošene energije [3]

Naravno, treba uzeti u obzir da smo za naš godišnji trošak od 2.026,00 kn predvidjeli da dizalica topline radi na maksimalnom režimu rada, a zima 2016./2017. je bila relativno topla pa je stoga dizalica topline rijetko radila u maksimalnom režimu rada. Provjetravanja kuće nisu bila svakodnevna, već tjedna, a sam boravak osoba u kući bio je minimalan, stoga ne čudi ova velika razlika između projektirane potrošnje i stvarne potrošnje, ali je odličan primjer uštede energije ugradnjom dizalice topline.

6.5. Dizalice topline u uredbi za štednju energije

Uredba o štednji energije za novoizgrađene objekte ograničava maksimalnu dopuštenu potrošnju primarne energije. Kod toga se može optimizirati smanjenje potrebe za toplinom za grijanje i/ili instalacijska tehnika (smanjenje koeficijenata troška strojarske instalacije). Hrvatska kao članica Europske unije slijedi napatke o smanjenju potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova. Građevinarstvo kao gospodarska grana sa značajnim utjecajem na globalno zagrijavanje podliježe direktivama o smanjenju utjecaja na okoliš. Zbog toga je donesen tehnički propis koji ograničava ukupnu godišnju potrošnju energije u objektima. Tim se novim tehničkim rješenjima

prilagođavaju svi vodeći svjetski proizvođači opreme za grijanje, hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju. Prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/2015, 70/2018, 73/2018 i 86/2018) definirana je ukupna količina grijanja (Q''_{hnd}) i ukupna količina potrošene energije (E_{prim}) u kWh/m² godišnje za nove zgrade i građevine gotovo nulte potrošnje energije (Slika 26.) [13].

ZAHTEJEVI ZA NOVE ZGRADE I G0EZ	Q''_{hnd} [kWh/(m ² ·a)]						E_{prim} [kWh/(m ² ·a)]			
	NOVA ZGRADA I G0EZ						NOVA		G0EZ	
	VRSTA ZGRADE	kontinent, $\theta_{\text{mm}} \leq 3 \text{ }^\circ\text{C}$			primorje, $\theta_{\text{mm}} > 3 \text{ }^\circ\text{C}$			kont $\theta_{\text{m}} \leq 3 \text{ }^\circ\text{C}$	prim $\theta_{\text{mm}} > 3 \text{ }^\circ\text{C}$	kont $\theta_{\text{mm}} \leq 3 \text{ }^\circ\text{C}$
$f_0 \leq 0,20$		$0,20 < f_0 < 1,05$	$f_0 \geq 1,05$	$f_0 \leq 0,20$	$0,20 < f_0 < 1,05$	$f_0 \geq 1,05$				
Višestambena	40,50	$32,39 + 40,58 \cdot f_0$	75,00	24,84	$19,86 + 24,89 \cdot f_0$	45,99	120	90	80	50
Obiteljska kuća	40,50	$32,39 + 40,58 \cdot f_0$	75,00	24,84	$17,16 + 38,42 \cdot f_0$	57,50	115	70	45	35
Uredska	16,94	$8,82 + 40,58 \cdot f_0$	51,43	16,19	$11,21 + 24,89 \cdot f_0$	37,34	70	70	35	25
Obrazovna	11,98	$3,86 + 40,58 \cdot f_0$	46,48	9,95	$4,97 + 24,91 \cdot f_0$	31,13	65	60	55	55
Bolnica	18,72	$10,61 + 40,58 \cdot f_0$	53,21	46,44	$41,46 + 24,89 \cdot f_0$	67,60	300	300	250	250
Hotel i restoran	35,48	$27,37 + 40,58 \cdot f_0$	69,98	11,50	$6,52 + 24,89 \cdot f_0$	32,65	130	80	90	70
Sportska dvorana	96,39	$88,28 + 40,58 \cdot f_0$	130,89	37,64	$32,66 + 24,91 \cdot f_0$	58,82	400	170	210	150
Trgovina	48,91	$40,79 + 40,58 \cdot f_0$	83,40	13,90	$8,92 + 24,91 \cdot f_0$	35,08	450	280	170	150
Ostale nestambene	40,50	$32,39 + 40,58 \cdot f_0$	75,00	24,84	$19,86 + 24,89 \cdot f_0$	45,99	150	100	/	/

Slika 26. Najveće dopuštene vrijednosti za nove zgrade i zgrade gotovo nulte energije, zgrade grijane i/ili hlađene na 18 °C ili višu temperaturu

Vlada RH 2020. godine uvodi program energetske obnove obiteljskih kuća kojim se želi povećati energetska učinkovitost i smanjiti potrošnja energije i emisija CO₂ u atmosferu. Kao dio programa moguća je stopa sufinanciranja od 60% za dizalice topline s maksimalnim iznosom opravdanog troška od 48.750,00kn.

7. Zaključak

Dizalica topline zrak-voda jedan je od najefikasnijih načina korištenja obnovljivih izvora energije, a u današnje se vrijeme njeno korištenje sve više potiče zbog ograničene raspoloživosti fosilnih goriva. Izvedene analize i proračuni dovode do zaključka da je u obiteljskoj kući u Čehovcu gdje je korištena dizalica topline Daikin tip ERLQ006CAV3+EHVX08S18C3V s dodatnim spremnikom potrošne tople vode, pasivnim kolektorom i dodatnim rekuperatorom zraka za izmjenu zraka najekonomičnija varijanta sustava grijanja i hlađenja.

U kombinaciji s podnim grijanjem, dobrom toplinskom izolacijom i kvalitetnom stolarijom razlike u održavanju i komunalnim nametima dolazimo do zaključka da je dizalica topline uz spomenute sisteme čak duplo jeftinija kad se govori o doprinosima. U navedenim je uvjetima vremenski povrat takve investicije je samo 6,2 godine. Naravno, sve ovisi o klimatskim, geološkim i tehnološkim uvjetima i nije za svaki objekt isplativost jednaka, ali uz pravilan razvoj strategije uredbi za štednju energije smatram da se ti troškovi mogu još više smanjiti. Nadalje, Hrvatska po uzoru na ostale države članice Europske unije potiče i sufinancira ovaj oblik obnovljivih izvora energije i za adaptaciju postojećih objekata, i za izgradnju novih, dok distributeri struje nude potpore u obliku povoljnijih tarifnih usluga.

Iz svega gore navedenog možemo zaključiti da ugradnjom dizalice topline i ostalih obnovljivih sustava energije radimo bitan i značajan pomak u očuvanju prirode i okoliša.

Literatura

- [1] Povijest toplinskih pumpi. <http://www.toplinskepumpe.com/2011/03/povijest-toplinskih-pumpi/> (13.07.2020.)
- [2] Naftna kriza. <https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42767> (21.07.2020.)
- [3] Projektna dokumentacija KGV projekt d.o.o., 2016.
- [4] Priručnik za energetska certificiranje zgrada.
<http://www.enu.fzoeu.hr/data/prircert.pdf> (22.07.2020.)
- [5] Državni hidrometeorološki zavod. <http://www.meteo.hr> (27.07.2020.)
- [6] Koeficijent prolaska topline.
https://hr.wikipedia.org/wiki/Koeficijent_prolaska_topline (27.07.2020.)
- [7] Hrvatsko udruženje za dizalice topline. <http://www.hudit.hr> (22.07.2020.)
- [8] Horvat, M. Osnove termotehnike. Materijali s predavanja. Veleučilište u Čakovcu
- [9] Labudović, B. (2015). Priručnik za ventilaciju i klimatizaciju. 3. izd. Zagreb, Energetika marketing
- [10] Viessmann. (2016). Serija stručnih publikacija: Toplinske crpke
- [11] Viessmann. (2016). Serija stručnih publikacija: Tehnika grijanja za novogradnje (Suvremena tehnika grijanja za kuće sa malom potrošnjom toplinske energije)
- [12] Vaillant. (2019). Projektantske podloge za dizalice topline I. dio. Zagreb, Vaillant d.o.o.
- [13] Narodne novine. (2018). Ispravak Tehničkog propisa o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama. Zagreb, Narodne novine, d.d.
- [14] Budin, R.; Mihelić-Bogdanić A. (2002). Osnove tehničke termodinamike. 2 izd., Zagreb, Školska knjiga.
- [15] Soldo, V.; Novak, S.; Horvat, I. (2017). Algoritam za proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora zgrade prema HRN EN ISO 13790. Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje.
- [16] Rekuperacija zraka. <https://mcsolar.hr/rekuperacija-zraka/> (22.08.2020.)
- [17] Pasivna kuća. <https://korak.com.hr/korak-032-prosinac-2010-pasivna-kuca-8-dio-zracno-zemni-kolektor/> (23.08.2020.)
- [18] Rehau. (2009). Awadukt thermo antimikrobiell. Liefeprogramm. Rehau
- [19] Daikin. (2015). Projektna dokumentacija Daikin Altherma, Daikin

Prilozi

Popis slika:

Slika 1. <i>Pozicija izgrađene dvojne kuće u Čehovcu, Izvor: http://www.katastar.hr</i>	2
Slika 2. <i>Tlocrt prizemlja za dvojni kuću A i B [3]</i>	3
Slika 3. <i>Presjek kuće s njegovim obodnim konstrukcijama [3].....</i>	4
Slika 4. <i>Presjek zida obiteljske kuće u Čehovcu [3]</i>	5
Slika 5. <i>Godišnja razlika u temperaturi u zemlji po dubinama [5].....</i>	17
Slika 6. <i>Prikaz razvoda pasivnog kolektora u zemlji [3]</i>	18
Slika 7. <i>Ilustracija razvoda Rehau Awadukt pasivnog kolektora [18]</i>	19
Slika 8. <i>Ljetni režim rada pasivnog kolektora [3]</i>	20
Slika 9. <i>Zimski režim rada pasivnog kolektora [3]</i>	20
Slika 10. <i>Detalj pasivnog kolektora zraka [3]</i>	22
Slika 11. <i>Prikaz rekuperatora i ventilacije unutar objekta [3]</i>	23
Slika 12. <i>Područje rada odabrane dizalice topline [19].....</i>	25
Slika 13. <i>Primjer sheme Hydroboxa bez spremnika PTV-e [19]</i>	25
Slika 14. <i>Preporučena potrošnja tople vode [15]</i>	26
Slika 15. <i>Shema rada dizalice topline i integriranim spremnikom tople vode [19].....</i>	27
Slika 16. <i>Prikaz unutrašnjosti ugrađene unutarnje jedinice dizalice topline [19]</i>	28
Slika 17. <i>SHEMA instalacije grijanja i PTV-e [3].....</i>	30
Slika 18. <i>Prikaz razvoda podnog grijanja u objektu i njegovih krugova grijanja [3] ...</i>	33
Slika 19. <i>Kontrolni regulacijski panel [3]</i>	34
Slika 20. <i>Grafikon vanjskih temperatura u periodu grijanja i hlađenja [19]</i>	37
Slika 21. <i>Grafikon potrošnje struje u VT i NT [19]</i>	38
Slika 22. <i>Grafikon troška potrošene struje u VT i NT za grijanje i hlađenje[3].....</i>	39
Slika 23. <i>Grafikon pretpostavke utrošene termalne energije po mjesecima kroz jednu godinu [19].....</i>	41
Slika 24. <i>Usporedba godišnjih emisija CO₂ [19]</i>	42
Slika 25. <i>Usporedba projektirane potrošnje energije i stvarne potrošene energije [3]</i>	44
Slika 26. <i>Najveće dopuštene vrijednosti za nove zgrade i zgrade gotovo nulte energije, zgrade grijane i/ili hlađene na 18 °C ili višu temperaturu.....</i>	45

Popis tablica:

Tablica 1. Slojevi vanjskoga zida	6
Tablica 2: Slojevi poda obiteljske kuće u Čehovcu.....	7
Tablica 3. Meteorološki podaci po gradovima	8
Tablica 4. Prosječna vanjska temperatura po gradovima u Hrvatskoj	11
Tablica 5. Projektirana temperatura po prostorijama	12
Tablica 6. Temperaturni korekcijski faktor	13
Tablica 7. Prikaz toplinskih gubitaka po prostorijama	14
Tablica 8. Vrijednosti minimalnog protoka zraka u prostorijama prema Pipelife katalogu	15
Tablica 9. Potrebna količina dobavne i odsisne ventilacije u prostoru	16
Tablica 10. Tehnički podaci za rekuperator RePuro 170.....	21
Tablica 11. Tehničke specifikacije odabrane dizalice topline	24
Tablica 12. Bilanca izračuna podnog grijanja	32
Tablica 13. Definirani parametri prosječnih temperaturnih vrijednosti za Prelog	37
Tablica 14. Definirani parametri za grijanje i hlađenje	38
Tablica 15. Godišnja pretpostavka potrošnje struje u kWh za grijanje i hlađenje	39
Tablica 16. Godišnja pretpostavka troška struje u kunama za grijanje i hlađenje	40
Tablica 17. Zadani parametri dizalice topline	40
Tablica 18. Prosječna emisija CO ₂ iz proizvodnje električne energije u Hrvatskoj	42
Tablica 19. Prikaz godišnje potrošnje električne energije kuće u probnom pogonu	43